

Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten von Bauprodukten

Nr. 11-002534-PR02
(KB-E03-01-de-01)



Auftraggeber
ISO-Chemie GmbH
Röntgenstr. 12
73431 Aalen
Deutschland

Notifizierte Stelle
ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Straße 7-9
D-83026 Rosenheim

Nummer der
notifizierten Stelle 0757

Ausgabenummer 1

Gegenstand Abdichtungsbahn aus Kunststoff nach EN 13984

Bezeichnung "ISO-CONNECT Outside EPDM"

Grundlagen

DIN EN 13501-1:2007+A1:2009
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
Teil 1: Klassifizierung mit den Testergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

Verwendungshinweise

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem Baustoff gemäß Produktname in Übereinstimmung mit dem Verfahren nach DIN EN 13501-1 zugeordnet wird.

Dieses Dokument ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Dieser Klassifizierungsbericht darf nicht auszugsweise benutzt oder auszugsweise reproduziert werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 5 Seiten

- 1 Einführung
- 2 Details zum klassifizierten Produkt
- 3 Prüfberichte und Ergebnisse als Grundlage dieser Klassifizierung
- 4 Klassifizierung und Anwendungsgebiet
- 5 Einschränkungen



Klassifizierung

Klassifizierung zum Brandverhalten
DIN EN 13501-1

Klasse E

ift Rosenheim
12. Oktober 2011

Volker Müller, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteile



Mathias Rauh, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Bauteile