

# Nachweis

## Luftdurchlässigkeit an Längsfugen Schlagregendichtheit an Längsfugen

Prüfbericht 11-001793-PR02  
(PB-E03-02-de-01)

Auftraggeber **ISO-Chemie GmbH**  
Röntgenstr. 12  
  
D-73431 Aalen



### Grundlagen

Prüfnormen:  
EN 1026 : 2000-06  
EN 1027 : 2000-06

### Darstellung



Produkt	Folie zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen, einseitig selbstklebend ausgerüstet
Bezeichnung	ISO-CONNECT <i>Outside FD</i>
Dimension (B x D)	70 mm x 0,45 mm Fugenbreite 20 mm
Material	Kunststoffolie mit Vlieskaschierung
Klebung	Klebung 1: Selbstklebung 20 mm Klebung 2: ISO-TOP <i>Flexkleber SP</i> , oder ISO-TOP <i>Flexkleber XP</i> , oder ISO-BUTYL <i>Band selbstklebend</i>
Besonderheiten	Die Prüfung erfolgte an Längsfugen mit einem Prüfaufbau in Anlehnung an DIN 18542
Ergebnisse	Luftdurchlässigkeit  $a \ll 0,1 \text{ m}^3/[\text{h m (daPa)}^{2/3}]$ kein messbarer Luftdurchgang  Schlagregendichtheit  kein Wassereintritt bis 1050 Pa

### Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der oben genannten Eigenschaften.

### Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Dichtungsbandes. Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

### Inhalt

Der Prüfbericht umfasst insgesamt 6 Seiten.

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Ergebnisse  
Anlage (Prüfprotokoll)

ift Rosenheim  
5. Juli 2011

Karin Lieb, Dipl.-Ing. (FH)  
Geschäftsbereichsleiter  
Baustoffe & Halbzeuge

Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH)  
Produktingenieur  
Baustoffe & Halbzeuge



ift Rosenheim GmbH  
Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath  
Dr. Jochen Peichl

Theod.  
D-83026 Rosenheim  
Tel.: +49 (0)8031/261-0  
Fax: +49 (0)8031/261-290  
www.ift-rosenheim.de

6 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14763  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 3822  
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757  
Anerkante PÜZ-Stelle: BAY 18  
 DAP-PL-0808 99  
DAP-ZE-2288 00  
TGA-ZM-16-93-00  
TGA-ZM-16-93-60