

**Certifikat
o nespremenljivosti lastnosti****REG2-0004-03 – ZGPro1 – 2985**

Na podlagi Zakona o gradbenih proizvodih - ZGPro-1 se ta certifikat nanaša na gradbeni proizvod

enokrilna požarna vrata PROGET EI₂ 60

ki ga

**NINZ S.p.A.,
Corso Trento 2/A, 38061 Ala (TN), Italija**

proizvaja v obratu

**NINZ S.p.A.,
Via Negrelli 17, 39100 Bolzano, Italija.**

Ta certifikat potrjuje, da so bila upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, opisana v Slovenskem Tehničnem Soglasju

STS-12/0029, z veljavnostjo od 17. 12. 2022 do 16. 12. 2027

po sistemu 1 in da

proizvod izpolnjuje vse zgoraj predpisane zahteve.

Za podrobnejše informacije v zvezi z lastnostmi proizvoda se uporablja zgoraj navedeni STS.

Ta certifikat je bil prvič izdan **12. 3. 2018** in ostaja v veljavi do **16. 12. 2027** oziroma toliko časa, dokler se ne spremenijo preskusne metode in/ali zahteve glede tovarniške kontrole proizvodnje, določene v zgoraj navedenem STS, ki se uporabljajo pri ocenjevanju lastnosti in deklariranih značilnosti, oziroma dokler se bistveno ne spremeni proizvod ali pogoji proizvodnje v obratu, razen če ga določeni organ za certificiranje proizvoda začasno ali trajno prekliče.

Natančnejši podatki glede obsega proizvoda so podani v prilogi tega certifikata.

Ljubljana, 19. 12. 2022

**Pooblaščenec/podpisnik certifikacijskega organa:**

Marjan Japelj, univ.dipl.fiz.

Certifikat zajema naslednji obseg proizvoda:

Vrsta proizvoda	Požarna odpornost	Predvidena uporaba proizvoda
Enokrilna požarna vrata PROGET EI ₂ 60	EI ₂ 60	Požarna vrata za vgradnjo na mejo požarnih/dimnih sektorjev, za vgradnjo na evakuacijske poti, v notranje stene

konec Priloge

